



ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA - DÍLNA



pro vstup, pobyt a práci osob v **opravárenské dílně** firmy LADOS a.s. – Lípa 276, 763 11.

- Vstup, pobyt a práce v opravárenské dílně je možná jen se svolením vedoucího pracovníka (Vlastimil Hubáček), který provede seznámení s tímto a podle potřeby i s dalšími interními bezpečnostními předpisy.
- Vždy dodržujte pokyny vedoucího a dalších zaměstnanců dílny.
- Dle pokynů používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Bez nich nelze na dílně pracovat. Vstup do dílny je povolen pouze v pevné obuvi. OOPP zajišťuje zaměstnavatel.
- V okolí montážních jam dbejte zvýšené opatrnosti (zákaz přeskokování).
- Zákaz vstupu na dílnu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
- V celé budově je přísný zákaz kouření.
- Respektujte veškeré bezpečnostní značení a chovejte se v souladu s bezpečnostními pokyny.
- Mimo prostor dílny noste reflexní vestu. (viz. rizika v areálu firmy Lados a.s.)
- Kromě zaměstnanců dílny a údržby je ostatním zakázáno pracovat s jakýmkoliv strojem a zařízením. (výjimku může udělit vedoucí pracovník, který sám provede zaškolení osoby na konkrétní stroj/zařízení – musí být písemně potvrzené).



RIZIKA NA PRACOVIŠTI OPRAVÁRENSKÁ DÍLNA

riziko	Opatření - OOPP
pád	používat vhodné žebříky, schůdky, pevnou pracovní obuv
uklouznutí	zvýšená opatrnost, pevná pracovní obuv
hluk	chrániče sluchu
vibrace	pracovní rukavice
odření, potřísnění	pracovní oděv, pracovní rukavice
poranění očí	ochranný štít popř. ochranné brýle
pád předmětu	zvýšená opatrnost, ochranná přilba
vtažení, navinutí	zvýšená opatrnost, seznámení se s návodem zařízení
přejetí, přimáčknutí	zvýšená opatrnost, vyhýbat se nebezpečným prostorům
poranění el. proudem	zvýšená opatrnost, používat jen nepoškozené el. zařízení, řádné seznámení s návodem
popálení	pracovní oděv, pracovní rukavice

TÍSŇOVÉ LINKY

150 HASIČI

155 PRVNÍ POMOC

158 POLICIE

112 SOS

POŽÁRNÍ OCHRANA

- V případě požáru se chovejte dle pokynů uvedených v požárních poplachových směrnících.
- Hasicí přístroje jsou rozmístěny po celém areále, zároveň jsou k dispozici 3 hydranty (nadzemní u budovy ubytovny, na rohu skladovací haly, na parkovišti před dílnou) příslušenství k nim je u západního vchodu do dílny ve skříňce.
- Před použitím hydrantů je nutné otevřít ohoz požárního vodovodu (přízemí ubytovny).